



LCIE

# LICENCE



AEAS

**LCIE N° : 12157 / 781305**

Titulaire : <i>License Holder:</i>	ELAUL SCOP ARL ZI Nord - 6 bis, rue Joseph Cugnot - BP 40832 82008 Montauban Cedex France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	ELAUL SCOP ARL (N°28757) ZI Nord - 6 bis, rue Joseph Cugnot - BP 40832 82008 Montauban Cedex France
<b>Numéro apposé sur les produits par dérogation reste : 2043BA</b>	
Produit : <i>Product:</i>	Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée <i>Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	ABAKX
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	LSC 500
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir Annexe / <i>See Annex</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	/
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 UTE C 71-802:2001
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	TR n° LCIE n°170454-760143
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence / <i>License</i> 12157 / 760142 du/of 29/01/2021 : Changement de raison sociale et adresse du titulaire et de l'usine

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 13/10/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Annexe de la licence / Annex of license**  
**12157 / 781305**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage / Puissance assignée / Rated power	48 / 110 / 220 V= / 5,25 W - 5,90 W - 6,80 W 230 V~ / 6,60 W - 8 VA
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IK / IK degree	07
Degré IP / IP degree	42
Flux assigné / Rated lumen output	P / NP : 500 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs